

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан: муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Усть-Камчатск

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», п.Усть-Камчатск, ул.Крашенинникова, 30.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.
от 01.09.2022 № 8.

 /О.С. Бондаренко/

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)



АКТ № 8
проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

п. Усть-Камчатск
(место составления акта)

«01» сентября 2022г.
(дата составления акта)

Комиссия, созданная постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 20.07.2022 года №296,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Камчатского сельского поселения, Федеральным законом от «27» июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», п. Усть-Камчатск, ул.Крашенинникова, д. 30


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

готовность к работе в отопительном периоде
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)


Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объекты проверки готовы к отопительному периоду


Председатель Комиссии:


 /Е.В. Жирнова/
(подпись, расшифровка подписи)


Заместитель председателя
Комиссии:

 /В.П. Панская/
(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:


 /Л.Н. Кербель/
(подпись, расшифровка подписи)

 /В.Р. Колесникова/
(подпись, расшифровка подписи)

 /В.И. Глушко/
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«15» сентября 2022 г.


(подпись, расшифровка подписи потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

Акт
гидростатического или манометрического испытания
на герметичность

Системы отопления, смонтированной в МБУ ДО «Детская школа искусств» в п. Усть-Камчатск, Камчатского края, Усть-Камчатского района, по ул. Бодрова, д.30

п. Усть-Камчатск

« 31 » июля 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика Директор МБУ ДО «ДШИ» Е.Д. Миронова

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Подрядчика Прораб ООО «СК Металл» Е.В. Хабаров

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по Документации контракта №0138600001622000002-1 от 11.04.2022г.

2. Испытание произведено Гидростатическим и манометрическим методом

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением 6 МПа в течение 60 мин.

3. Падение давления составило 0. МПа

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединения, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (*ненужное зачеркнуть*).

Решение комиссии

Монтаж выполнен в соответствии с документацией контракта №0138600001622000002-1 от 11.04.2022г., действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

